



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27 т.(8182) 65-14-94 ф.(8182) 65-14-94 E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск, ул. Сов. Космонавтов, д. 51, т.(8182) 28-80-15, ф.(8182) 21-10-76, E-mail:
ogpnundao@yandex.ru

отдел надзорной деятельности г. Коряжма, Вилегодского и Ленского районов УНДиПР

Главного управления МЧС России по Архангельской области

г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 43 а, тел.(81850) 3-13-90, E-mail:ogpn08arh@yandex.ru

Предписание № 84/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города
Коряжмы»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения начальника ОНД г. Коряжма, Вилегодский и Ленский район

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя,
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

№ 84

от « 27 » июля 2015 года,
в период «10» августа 2015 г. по «14» августа 2015 г.

Дознаватель г. Коряжма, Вилегодский и Ленский район УНДиПР Главного управления МЧС

России по Архангельской области Акушевич Андрей Евгеньевич проведена проверка

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

**Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города
Коряжмы»(МОУ «СОШ № 5 Г. КОРЯЖМЫ») , г.Коряжма, ул. Архангельская 17**

совместно с Бурико Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
------------------------------	--	--	--	---

1.	2.	какого(-ых) нарушены	4.	5.
1	Не соответствует требованиям предел огнестойкости перегородки кабинета учительской на 2-ом этаже старшего корпуса.(кабинет учительской старший корпус)	СНиП 21-01-97* п.п.5.12-5.14 табл.1 п.7.1.	01.08.2016	
2	Отсутствует акт проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли.(младший корпус)	Правила противопожарного режима в РФ п.21	01.08.2016	
3	Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли.(старший корпус и актовый зал)	Правила противопожарного режима в РФ п.21	01.08.2016	
4	Эксплуатируется светильник со снятым колпаком рассеивателем, предусмотренный конструкцией светильника.(кабинет № 29 на 3 этаже старшего корпуса)	Правила противопожарного режима в РФ п.42 "в"	01.08.2016	
5	Эксплуатируется светильник со снятым колпаком рассеивателем, предусмотренный конструкцией светильника. (кабинет № 24 на 2-ом этаже старшего корпуса)	Правила противопожарного режима в РФ п.42 "в"	01.08.2016	
6	Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.(актовый зал помещение радиорубки)	НПБ 110-03	01.08.2016	
7	Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.(кабинет труда № 21 лаборантская)	НПБ 110-03	01.08.2016	
8	Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.(помещение киноаппаратной)	НПБ 110-03	01.08.2016	
9	Эксплуатируется светильник со снятым колпаком рассеивателем, предусмотренный конструкцией светильника.(кабинет № 19 старший корпус)	Правила противопожарного режима в РФ п.42 "в"	01.08.2016	
10	Отсутствует дверное полотно в помещении электрощитовой.(подвальное помещение электрощитовая)	Правила противопожарного режима в РФ п.23 "д"	01.08.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Дознаватель г. Коряжма, Вилегодский и Ленский район
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Акушевич А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«14» августа 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

Здравомислав Елены Владимировна, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«14» августа 2015 г.