

1. Решение Коряжемского городского суда (по предписанию респотребнадзора).
Исполнение в срок до 01 сентября 2017 года.

№	Нарушение	Смета	Стоимость
1	В физкультурно-спортивной зоне устранить яму и выровнять территорию возле вкопанных в землю колес для прыжков.	№ 22-17 «Выравнивание стадиона»	2525,689 т.р.
2	На территории хозяйственной зоны оборудовать площадку с твердым покрытием на расстоянии не менее 25 метров до окон и входов в столовую, других сооружений, спортивных площадок, установить отдельные контейнеры с плотно закрывающимися крышками для сбора твердых бытовых и пищевых отходов	457-15 «Устройство площадки для сбора бытовых отходов»	124,475 т.р.
3	Провести косметический ремонт потолка в спортивном зале, стен лестничных пролетов запасных выходов здания	45-15 «Окраска стен и потолка в спортзале» 242-15 «Ремонт лестниц запасных выходов (младший корпус)» 243-15 «Ремонт лестниц запасных выходов (старший корпус)»	1049,258 т.р. 382,328 т.р. 293,769 т.р.
4	Заменить деревянные полы в столярной и слесарной мастерских	245-15 «Ремонт полов в слесарной и столярной мастерских»	98,143 т.р.

2. Решение Коряжемского городского суда (по предписанию ОГПН). Срок исполнения 01.08.2017.

№	Нарушение	Смета	Стоимость
1	Обеспечить требованиям предел огнестойкости перегородки у кабинета учительской на 2-ом этаже старшего корпуса	230-16 «Ремонт помещений учительской»	657,987 т.р.

3. Предписание ОГПН. Срок исполнения 01.08.2017.

№	Нарушение	Смета	Стоимость
1	Применено горючее напольное покрытие (линолеум) в коридоре 2, 3 этажей старшего корпуса.	250-15 «Замена линолеума в старшем корпусе на 2 этаже» 251-15 «Замена линолеума в старшем корпусе на 3 этаже»	915,952 т.р. 523,382 т.р.
2	Не закрыты защитными колпаками рассеивателями электросветильники в рекреациях и коридорах 2, 3 этажей старшего корпуса.	200-15 «Смена светильников»	201,881 т.р.

4. Предписание респотребнадзора. Решение суда. Срок исполнения 01.09.2018

№	Нарушение	Смета	Стоимость
1	В начальном корпусе на 1, 2, 3 этажах в туалетах обеспечить оборудование унитазов кабинетами с дверями.	433-16 «Монтаж перегородок сантехнических (блок № 1)»	78,826 т.р.
2	Обеспечить отсутствие дефектов и механических повреждений пола в кабинете химии № 13.	261-15 «Ремонт кабинета № 13 (химия)»	356,963 т.р.

5. Решение суда (по представлению прокуратуры). Срок исполнения октябрь 2018 года

№	Нарушение	Смета	Стоимость
1	Установление системы видеонаблюдения	205-16 «Монтаж системы видеонаблюдения»	99,720 т.р.

6. Решение суда (по представлению прокуратуры). Срок исполнения 01.12.2017 года.

№	Нарушение	Смета	Стоимость
1	Оборудовать вход в здание специальными приспособления, поручнями и пандусами для беспрепятственного доступа в них инвалидов.	297-16 «Ремонт крылец старшего и младшего корпусов с устройством пандусов для МГН»	618,218 т.р.

7. Предписание управления социального развития № 5/2016/11/15 от 15.11.2016

№	Нарушение	Отметка о выполнении
1	При принятии локальных нормативных актов учреждения учитывать мнение представительного органа работников	Выполнено
2	Ввести должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области	Выполнено
3	Разработать и утвердить перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств	выполнено
3.1.	Утвердить нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств в трудовых договорах работников (кому положено)	выполнено
3.2.	Завести личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств	выполнено
4	Издать приказы о прохождении рабочим персоналом стажировки на рабочем месте под руководством лиц, назначенных приказом работодателя, с указанием количества смен проведения стажировки по каждому вновь принятому работнику. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.	Выполнено
5	Проводить стажировки с рабочим персоналом до начала самостоятельной работы с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей таких работников утверждается работодателем.	Выполнено
6	Утвердить перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков исходя из специфики деятельности учреждения.	Выполнено
7	Ввести в состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда с работниками МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмь» лицо, прошедшее обучение и проверку знаний требований охраны труда в установленной порядке	Выполнено
8	Провести специальную оценку условий труда в учреждении в полном объеме	До 31.12.2017

8. Предписание Роспотребнадзора. Срок исполнения до 31.01.2017

№	Нарушение	Отметка о выполнении
1	Обеспечить кабинет № 36 русского языка и литературы неповрежденными партами, обеспечить замену двух школьных парт с поврежденными столешницами.	Выполнено
2	Обеспечить выполнение требований к составлению расписания уроков	Выполнено
3	В кабинетах информатики № 33, № 31 обеспечить размещение рабочих столов таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева	Выполнено
4	Обеспечить прохождение профессиональной и гигиенической подготовки	Выполнено

	и аттестации, с отметкой в личной медицинской книжке всеми работниками.	
5	Обеспечить наличие в образовательной организации разработанной программы (плана) производственного контроля, утвержденной директором.	Выполнено
6	Обеспечить выполнение требований к формированию примерного меню.	Выполнено

9. Предписание Роспотребнадзора. Срок исполнения до 03.09.2018 г.

№	Нарушение	Смета	Стоимость
1	Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности в кабинете № 13 (начальные классы)	Смена светильников (младший корпус, каб.№ 13)	23,432 т.р.
2	Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности в кабинете № 7 (старшие классы)	Смена светильников (корпус старший, каб.№ 7)	26,052 т.р.
3	Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности в кабинете № 4 (начальные классы)	Смена светильников (корпус младший, каб.№ 4)	22,330 т.р.
4	Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности в кабинете № 2 (начальные классы)	Смена светильников (корпус младший, каб.№ 2)	20,522 т.р.
5	Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности в кабинете № 15 (старшие классы)	Смена светильников (корпус старший, каб.№ 15)	29,773 т.р.
6	Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности в кабинете № 6 (начальные классы)	Смена светильников (корпус младший, каб.№ 6)	20,522 т.р.
7	В кабинете № 37 русского языка и литературы устранить механические повреждения пола – заменить линолеум	Замена линолеума (каб.№ 37)	96,382 т.р.
8	В кабинете № 24 (старшие классы) заменить линолеум	Замена линолеума (каб.№ 24)	90,172 т.р.
9	В кабинете № 17 (старшие классы) заменить линолеум	Замена линолеума (каб.№ 17)	95,113 т.р.
10	Обеспечить оборудование унитазов кабинками с дверями: в корпусе для старших классов на 1, 2, 3 этажах для мальчиков и для девочек, на 1 этаже перед столовой в туалете для мальчиков и для девочек	Устройство сантехнических кабинок в туалетах (старший корпус, 1,2,3 этажи)	125,333 т.р.
11	Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности на рабочих столах в столярной мастерской	Смена светильников (мастерская столярная)	27,154 т.р.
12	В кабинете № 28 русского языка и литературы устранить механические повреждения пола – заменить линолеум	Замена линолеума (каб.№ 28)	98,648 т.р.
13	В кабинете № 16 (старшие классы) заменить линолеум	Замена линолеума (каб.№ 16)	95,806 т.р.
14	В столярной и слесарной мастерских обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением умывальные раковины, заменить прогнившие канализационные трубы		
15	Обеспечить кабинет химии № 13 горячим централизованным водоснабжением		
16	Обеспечить лаборантскую кабинета физики № 32 холодным и горячим водоснабжением, заменить прогнившие канализационные трубы		
17	В кабинете № 12 (начальные классы) заменить линолеум		
18	В кабинете № 11 (начальные классы)		

	обеспечить внутреннюю отделку верхней части стен, допускающую проводить их уборку влажным способом.		
19	В кабинете № 9 (начальные классы) заменить линолеум		
20	На 2 этаже в туалете мальчиков (начальные классы) обеспечить внутреннюю отделку потолка, допускающую проводить его уборку влажным способом		
21	В кабинете № 4 (начальные классы) обеспечить внутреннюю отделку пола, закрыть просветы между полосами линолеума		
22	В кабинете № 1 (начальные классы) обеспечить внутреннюю отделку пола – заменить линолеум, устранить механические повреждения		
23	На этаже в туалете девочек (начальные классы) обеспечить внутреннюю отделку потолка, допускающую проводить его уборку влажным способом		
24	На 1 этаже в туалете мальчиков (начальные классы) обеспечить внутреннюю отделку стен и потолка, допускающую проводить его уборку влажным способом		
25	В лаборантской кабинета информатики № 3 обеспечить внутреннюю отделку стен, допускающую проводить их уборку влажным способом		
26	В коридоре возле входов в кабинеты № 3 и № 4 устранить механические повреждения участков пола (положить притку)		
27	В кабинете № 6 русского языка и литературы устранить механические повреждения пола – заменить линолеум		
28	В кабинете № 8 устранить механические повреждения потолка в местах соединения потолочных плит и стен		
29	В кабинете № 14 (старшие классы) обеспечить внутреннюю отделку пола, закрыть просветы между полосами линолеума		
30	В кабинете № 11 (старшие классы) обеспечить внутреннюю отделку верхней части стен, допускающую проводить их уборку влажным способом.		
31	В кабинете № 14 (старшие классы) обеспечить внутреннюю отделку верхней части стен, допускающую проводить их уборку влажным способом.		
32	В кабинете № 12 географии устранить механические повреждения пола – заменить линолеум		
33	В коридоре на стене возле кабинета № 16 восстановить отделку		
34	В кабинете № 24 (старшие классы) обеспечить внутреннюю отделку верхней части стен, допускающую проводить их уборку влажным способом.		
35	В кабинете № 35 (старшие классы) обеспечить внутреннюю отделку верхней части стен, допускающую проводить их уборку влажным способом.		
36	В кабинете № 31 (старшие классы) обеспечить внутреннюю отделку верхней части стен,		

	допускающую проводить их уборку влажным способом.		
37	В столярной мастерской 3 станка оборудовать местным освещением		
38	На 2 этаже в 4г классе классную доску оборудовать местным освещением - софитами		

10. Предписание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок исполнения до 23.11.2016

№	Нарушение	Отметка о выполнении
1	Отсутствует отчетность о достижении значений целевых показателей программы, о реализации мероприятий программы МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы»	Выполнено