

Отчет об исполнении предписаний надзорных органов за 2024 год.

1. Предписание ОНДиПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов от 14.03.2022г. № 033/2.

№	Наименование	Срок исполнения	Принятые меры
1	Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации	01.07.2026	Направлены ходатайства учредителю о выделении денежных средств.

2. Предписание ОНДиПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов от 18.04.2024 года, учетный номер 29240061000210087026:

№	Вид нарушения	Срок исполнения	Примечание
1	Отсутствует противопожарное заполнение дверных проемов помещений лаборантских физики и химии, при условии с нормируемым пределом огнестойкости, которые должны отделяться от других помещений противопожарными преградами, при условии их категорирования и получения расчетным методом категории помещения А, Б, В1-В3	15.08.2025	Направлены ходатайства учредителю о выделении денежных средств.
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений лаборантских химии и физики с обозначением их категорий.	31.05.2024	Выполнено
3	На пути эвакуации основного выхода из здания установлен арочный металлодетектор, шириной менее ширины дверного проема.	30.04.2024	Выполнено
4	При дверях, открывающихся из классов и туалетов в коридоры (в районе кабинетов №№ 7,8,18,37) не соответствует требуемой ширина эвакуационного пути по коридору, не менее 1,2 м.	15.08.2025	Направлены ходатайства учредителю о выделении денежных средств.
5	Отсутствует сертификат соответствия на отделочный материал (линолеум), примененный для отделки пола, в коридоре на 2-м этаже в районе учительской).	15.08.2025	Выполнено
6	При переходе в корпус начальных классов в световом оповещателе СОУЭ частично не работают (не светятся) светодиоды.	30.04.2024	Выполнено

3. Предписание Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 06.12.2023 года № 501-2023 –пр

№	Необходимые работы	Срок исполнения	Примечание
1	Косметический ремонт помещения пищеблока	02.09.2024	Направлены ходатайства учредителю о выделении денежных средств.
2	Ремонт пола в помещении пищеблока (холодильное оборудование)	02.09.2024	Выполнено
3	Косметический ремонт помещения пищеблока (моечная маленькая)	02.09.2024	Выполнено

4. Предписание Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 28.02.2024 года № 86-пр/2

№	Необходимые работы	Срок исполнения	Примечание
1	Текущий (косметический) ремонт помещения пищеблока	28.08.2026	Направлены ходатайства учредителю о выделении денежных средств.
2	Текущий (косметический) ремонт туалетов старшего корпуса	28.08.2026	Направлены ходатайства учредителю о выделении денежных средств.
3	Текущий (косметический) ремонт раздевалки спортивного зала для девочек	28.08.2026	Направлены ходатайства учредителю о выделении денежных средств.
4	Текущий (косметический) ремонт туалета при раздевалке спортивного зала для девочек	28.08.2026	Направлены ходатайства учредителю о выделении денежных средств.
5	Текущий (косметический) ремонт туалетов начальной школы	28.08.2026	Направлены ходатайства учредителю о выделении денежных средств.
6	Текущий (косметический) ремонт помещения пищеблока (мочная большая)	28.08.2026	Направлены ходатайства учредителю о выделении денежных средств.
7	Приобретение посудомоечной машины	28.08.2026	Выполнено
8	Текущий ремонт пола (спортзал)	28.08.2026	Выполнено
9	Замена оконных блоков в туалетах старшего корпуса	28.08.2026	Выполнено
10	Замена оконных блоков в туалетах начального корпуса	28.08.2026	Выполнено
11	Ремонт лаборантской при столярной мастерской (пол, стены, потолок)	28.08.2026	Выполнено
12	Ремонт коридора при мастерских (пол, стены, потолок)	28.08.2026	Выполнено
13	Ремонт слесарной мастерской (стены и потолок)	28.08.2026	Выполнено