


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Номер КНМ: 29220061000200501611

Дата регистрации в ФГИС ЕРП: 25.02.2022 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Коряжмы, Вилегодского и  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Ленского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 43 А

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электро

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 033/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразова-  
тельная школа № 5 г. Коряжмы»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 033 от «25» февраля 2022 года  
в период с «01» марта 2022 г. по «14» марта 2022 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов майор внутренней службы Епифановой

органа государственного пожарного надзора)

Натальей Леонидовной проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МОУ  
«СОШ № 5 г. Коряжмы» Здравомыслова Е.В., заместитель директора по АХР МОУ  
«СОШ № 5 г. Коряжмы» Бурико Е.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выпол- нении
1	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для техперсонала на 1 этаже корпуса начального звена с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.05.2022	
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для техперсонала на 3 этаже корпуса начального звена с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.05.2022	
3	Допущена эксплуатация электроответвительной коробки с повреждённым корпусом (сломана крышка) в кабинете № 12.	П. 35(б) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.05.2022	
4	Допущена установка огнетушителя в лаборантской кабинета 34 на полу, без обязательной фиксации.	П. 409 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.05.2022	
5	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для техперсонала у кабинета № 37 старшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.05.2022	
6	Ограничена видимость (за-	П. 37 Правил противопожар-	1.05.2022	

	крыт трубой) светового оповещателя «Выход» над дверью эвакуационного выхода 1 этажа непосредственно из здания во внутренний двор.	ного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);		
7	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для персонала на 1 этаже старшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.05.2022	
8	В помещении гримёрки у актового зала не обеспечено хранение предметов на расстоянии не менее 0,5 м. от электросветильника.	П. 288 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.05.2022	
9	Руководитель организации не обеспечил наличие устройства для самозакрывания противопожарной двери в электрощитовой.	П. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.05.2022	
10	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны лыжной базы с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.05.2022	
11	Не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации здание лыжной базы.	Ст. 4-6, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123, СП 486 п. 4.4	1.05.2023	
12	Отсутствует противопожарное заполнение в дверных проёмах помещений: книгохранилища, библиотеки, гримёрной, лаборантской кабинет № 55, кабинетов 56, 59, плотницкой и слесарной (каб. 64), а так же помещений, указанных в п. 1,2,5,7,10 настоящего акта, с нормируемым пределом огнестойкости, которые должны отделяться от других помещений противопожарными преградами, при условии их категорирования и получения расчётным методом кате-	Ст. 4-6, ст. 57,58,59,87,88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123 , п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013	1.05.2023	

	гории помещения А, Б, В1-В3.			
13	Отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации систем противопожарной защиты, в её отсутствие не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	П. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.05.2022	
14	Принятие решения о возникновении пожара в заданной зоне контроля выполнено алгоритмом А, не защищающим от ложных срабатываний системы пожарной сигнализации.	Ст. 4-6, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123, п. 6.4.1, 6.4.3, 6.5.1 СП 484.1311500, п. 13.1 НПБ 88-01	1.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального образовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы»  
Здравомыслова Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов  
майор внутренней службы Елифанова Наталья Леонидовна  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.