ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу)

Коряжемский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 10-пр/2 г. Коряжма «08» апреля 2026 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Самородовой Светланой Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Коряжмы» (далее – МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы») ОГРН 1022901141845 от 18.11.2002, ИНН 2905000025 по адресу: 165650, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 17.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не обеспечены полы, стены и потолки без дефектов и повреждений, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а именно:
- на 3 этаже младшего корпуса в рекреации дефект линолеума;
- в раздевалке для мальчиков при спортивном зале потолок и стены имеют дефекты и повреждения.
- на 1 этаже старшего корпуса в рекреации линолеум местами порван.
- на пищеблоке в моечной пол имеет дефекты и повреждения (нет частично плитки).

Нарушены:
- ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.5.2. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Не обеспечены окна из цельного стеклополотна, а именно:
- на 3 этаже младшего корпуса на лестничной клетке окно имеет трещину;
- между 1 и 2 этажами лестницы младшего корпуса окно имеет трещину;
- в раздевалке для 5-8 классов окно имеет трещину.

Нарушены:
-ст. 11, ч. 1, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 2.8.3 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований предписываю:

1. Обеспечить полы, стены и потолки без дефектов и повреждений, что позволит проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а именно:
- на 3 этаже младшего корпуса в рекреации линолеум;
- в раздевалке для мальчиков при спортивном зале потолок и стены;
- на 1 этаже старшего корпуса в рекреации линолеум;
- на пищеблоке в моечной пол.

2. Обеспечить окна из цельного стеклополотна, а именно:
- на 3 этаже младшего корпуса на лестничной клетке;
- между 1 и 2 этажами лестницы младшего корпуса окно;
- в раздевалке для 5-8 классов окно.

В срок до «31» августа 2028 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», по адресу: 165650, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 17.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Коряжемский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 5, тел. (81850) 3-39-93, e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «31» августа 2028 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт Коряжемского ТО Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу — С.В. Самородова

(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____20___г. _____ _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: