Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«06» июля 2026 г., 29260061000222272072
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» июля 2026 г., 10 час. 30 мин. № 2607/508-29/75-ВО/П
(дата и время составления предписания)

Архангельская область, г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 43А
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 06 » июля 2026 г., № 2607/508-29/75-ВО/Р, учетный номер проверки 29260061000222272072.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Абабков Илья Сергеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору)
2. Мизин Владислав Сергеевич – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. обл Архангельская, г Коряжма, ул Архангельская, Дом 17
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 Г. КОРЯЖМЫ" ИНН 2905000025, адрес регистрации юридического лица: 165650, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРЯЖМА, УЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Д. 17
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «23» июля 2026 года, 14 час. 00 мин.
по «27» июля 2026 года, 10 час. 20 мин.
(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, в том же дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
01 час 40 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В здании школы допущена эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации (далее - СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре (далее - СОУЭ) без проектной документации. Основание: ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ); п. 2(1), п. 16(о), абз. 2 п. 54 правил противопожарного режима, утв. постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ); п. 6.3.1, п. 6.4.5, п. 6.6.2 ГОСТ Р 59638-2021. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"; п. 6.3.1, п. 6.4.1, п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:
01.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

2. Не обеспечена автоматическая разблокировка или открывание ворот, установленных на въезде на территорию здания школы, а также нахождение ворот в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Основание: абз. 4 п. 71 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:
01.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

3. На путях эвакуации всех этажей здания школы, а именно: в коридорах; в зонах изменения направления пути; перед каждым эвакуационным выходом; в месте размещения планов эвакуации из помещений; на лестничных маршах; не предусмотрено аварийное освещение.Основание: п. 2(1), п. 23 ППР в РФ; ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
01.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

4. Возле двух эвакуационных выходов из спортивного зала непосредственно наружу не смонтированы ручные пожарные извещатели. Основание: ч. 2 ст. 54, ч. 9 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования."

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:
01.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

5. Чердачные помещения здания школы не оснащены СОУЭ. Основание: ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; п. 3 примечания табл. Б.1 СП 3.13130.2026 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Срок устранения нарушения:
01.09.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

6. Чердачные помещения здания школы не защищены СПС. Основание: ч. 2 ст. 54, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; абз. 7 п. 4.4, п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (далее - СП 486.1311500.2020).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Срок устранения нарушения:
01.09.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

7. Часть дверей являющихся эвакуационными выходами ведущими в тамбур и(или) непосредственно наружу, а также двери являющиеся эвакуационными выходами из зальных помещений не обеспечивают их свободного открывания изнутри без использования ключа. Основание: абз. 1 п. 26 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
01.09.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

8. Не обеспечено обозначение категории помещений складского и производственного назначения в здании школы по взрывопожарной и пожарной опасности (фактически отсутствует обозначение категории с наружной стороны дверей). Основание: п. 12 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
01.09.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

9. В кабинете № 21 допущена эксплуатация светильников с отсутствующим колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. Основание: п.п. "в" п. 35 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:
01.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

10. Зона горячего цеха в помещении столовой не защищена СПС. Основание: ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.4, п. 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 6, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
01.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

11. Отсутствует противопожарное заполнение дверных проемов помещений "лаборантская" в кабинете информатики, физики и химии с выполненным расчетом категории по взрывопожарной и пожарной опасности (категория помещения В2). Основание: п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 52, ч. 2 ст. 57, ст. 59 Федерального Закона 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, абз. 2 п. 5.1.2. СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Глава 14, Статья 52. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений.

Срок устранения нарушения:
01.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

12. В коридоре третьего этажа допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации, при двустороннем открывании дверей из помещений: "туалет", "туалет", "кладовая", "специализированный учебный кабинет" и "малая полетная зона", ведущих в данный коридор (ширина коридора составляет 156 см. Двери из указанных помещений открываются в коридор по обеим сторонам, ширина дверного полотна которых составляет 78 см., 78 см., 70 см., 94 см. и 94 см. соответственно). Таким образом ширина коридора уменьшена на 86 см. и составляет 70 см., при требуемой ширине горизонтального участка пути эвакуации 120 см. Основание: ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; абз. 2 п. 4.3.3., абз. 3 п. 4.3.4. СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:
01.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

13. В коридоре второго этажа допущено уменьшение ширины горизонтального участка пути эвакуации, при

двустороннем открывании дверей из помещений: "туалет", "туалет", "туалет" и "кабинет № 19", ведущих в данный коридор (ширина коридора составляет 156 см. Двери из указанных помещений открываются в коридор по обеим сторонам, ширина дверного полотна которых составляет 78 см., 78 см., 70 см. и 94 см. соответственно). Таким образом ширина коридора уменьшена на 86 см. и составляет 70 см., при требуемой ширине горизонтального участка пути эвакуации 120 см. Основание: ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; абз. 2 п. 4.3.3., абз. 3 п. 4.3.4. СП 1.13130.2020.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:
01.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

14. Система передачи извещений о пожаре (далее - СПИ) смонтирована более 10 лет назад (согласно акта № 7-0039 от 12.08.2015). Вместе с тем, отсутствует информация о проведенных испытаниях данной системы. Таким образом не организовано проведение ежегодного испытания СПИ, эксплуатирующейся сверх срока службы, в установленном порядке. Основание: абз. 4 п. 54 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:
01.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору) Ababков Илья Сергеевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
009A771ABC3BD195ABC114AD09CB1FB65F
Владелец: Ababков Илья Сергеевич
Действителен с 01.12.2025 по 24.02.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Ababков Илья Сергеевич - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88185031390, e-mail: ababkov.i.s@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: